



Crna Gora
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Uprava za šume

Broj: 3045
Pljevlja 25.07.2018. god.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), te Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za šume	Lice/a za davanje informacija: Rosanda Vojinović Vule Bošković
Adresa: Ul.M.Tošića bb	Poštanski broj: 84210
Sjedište: Pljevlja	PIB: 02345196
Telefon: 052323578	Faks:052323730
E-mail adresa: cgsume@t-com.me	Internet stranica: www.upravazasume.me

II Predmet nabavke:

- roba

III Opis predmeta nabavke:

Nabavka naprtnjača za zaštitu šuma od inicijalnih šumskih požara.

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 7.800,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	Naprtnjača za gašenje šumskog požara zapremine 25L	<p>Dimenzije maksimalno do 580 x 700 mm.</p> <p>Težina maksimalno 2,2 kg (prazna).</p> <p>Zapremina rezervoara 25 l.</p> <p>Protok maksimalno 4 l/min.</p> <p>Daljina prskanja min 8 m (pun mlaz), 4 m (raspršen mlaz).</p> <p>Crevo dužine 1 m, od gume.</p> <p>Materijal izrade: vodootporni materijal presvučen PVC-om (dvostrano).</p> <p>Otvor za punjenje prečnika Ø 100 mm, poklopac sa zaptivkom, vezan za vreću.</p> <p>Pumpa izrađena od aluminijuma ili legure aluminijuma, sa mlaznicom koja ima dodatak za penu i ručkom koji može biti od drugog materijala. Mogućnost regulacije. Rukohvat je zakrenut za 90 stepeni u odnosu na telo pumpe. Za gašenje vodom i penom.</p>	kom	80
2	Mlaznice za naprtnjace V25	<p>Pumpa izrađena od aluminijuma ili legure aluminijuma, sa mlaznicom koja ima dodatak za penu i ručkom koji može biti od drugog materijala. Mogućnost regulacije. Rukohvat je zakrenut za 90 stepeni u odnosu na telo pumpe. Za gašenje vodom i penom.</p>	kom	50

Garancije kvaliteta:

Ponuđač je dužan da dostavi deklaraciju proizvođača ili izvještaj o ispitivanju za predmetnu robu sa tehničkim karakteristikama.

VI Način plaćanja

Preko državnog trezora.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

10 dana od dana zaključivanja ugovora.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

brojbodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 15:00sati, zaključno sa danom **30.04.2018.**godine do 11:00sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ul.M.Tošića bb Pljevlja

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul.M.Tošića bb Pljevlja

elektronskim putem na meil adresu www.upravazasume.me

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

5 dana od krajnjeg roka za predaju ponuda.

Službenik za javne nabavke
R.Vojinović sam.sav.l

